

Placa protectora para Cables Enterrados

CUMPLE CON LA RECOMENDACIÓN UNESA RU0206B

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 50520:2009 (Placas para la protección y señalización de cables enterrados en instalaciones subterráneas.)

COLOR AMARILLO S0580-Y10R SEGÚN NORMA UNE-48103

CONFORME A LA NORMA UNE-EN-50267-2-2 (Emisión de gases ácidos) Y UNE-EN 21031-15:2008 (Determinación de halógenos)

EXENTA DE METALES PESADOS: PLOMO

CADA PLACA VA MARCADA AL MENOS CON: Tipo, señal de advertencia de Riesgo Eléctrico, rótulos: "ATENCIÓN: CABLES ELÉCTRICOS" y "LIBRE DE HALÓGENOS", Norma aplicable, abreviatura del material constitutivo y Fecha de fabricación.

Producto homologado por Endesa Distribución

e-distribución

Declaración UE de Conformidad



Disponibles en formatos de 1mt

